



Jelmagyarázat:

- Tűzjelző központ, oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 m magasban.
- Tűzjelző telefonos ajtjelző, oldalfalra szerelve, a padlótól 2,5 m magasban.
- Optikai füstérzékelő, címezhető, az álmennyezet fölét szerelve. Másodikjelzővel a mennyezetre szerelve.
- Optikai füstérzékelő izolátoros aljzattal, címezhető, a mennyezetre szerelve.
- Mintavevő kamrás légszűrő érzékelő, optikai füstérzékelővel, a légszűrő kamrára szerelve.
- Címezhető kézi jelzőszó, az oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 méter magasságban.
- Vezérlő modul, 1 programozható relé kimenettel, oldalfalra szerelve.
- Vonalirányított füstérzékelő érzékelő, prizmas, címezhető az oldalfalra szerelve.
- Vonalirányított füstérzékelő érzékelő, prizmas, címezhető az oldalfalra szerelve.
- Tűzjelző hangjelző, beltéri kivétel, az oldalfalra szerelve, a mennyezet alatt 20 cm-re, vagy a padlótól 3 m. magasban
- Elektromos ajtózárazó, az ajtóba szerelve.
- Hagományos kézi jeladó oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 m magasban.
- Vezérlő modul, 6 felügylet kimenettel, oldalfalra szerelve.
- Vezérlő modul, 6 programozható relé kimenettel, oldalfalra szerelve.

— "a" jelű: tűzjelző BUS, ill. hurok kábel: JB-Y/SY 1*2*1 mm.
 - - - "b" jelű: tűzjelző jelző kábel: JB-H/S/H 2*1,5 mm, E30.

Triskell Építettervező Kft.
 1034 Budapest, Kecse u. 25.
 Telefon: 06-1-388-17-07
 Fax: 06-1-388-23-80
 www.triskellkft.hu

létesítmény:
Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
 2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54

felelős építész tervező:
TURI ATTILA É1-13-0316/03

építész tervező:
TURI GERGŐ

felelős tartószerkezet tervező:
JURKIEVICZ TIBOR T 01-11522

felelős épületgépész tervező:
SIMÓ GÁBOR G-01-12847

felelős elektromos tervező:
TÓTH ZOLTÁN VT 01-0702

tűzvédelem:
HORVÁTH LAJOS I-232/2011

űtőtervező:
KENÉZ ATTILA MMK KÉ-K 13-9703

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ
APARTMANSZÁLLÓ
 VILLAMOS KIVITELI TERV - GYENGEÁRAM

rajz megnevezése:
Tűzjelző rendszer, rendszerterve

dátum: 2017. november

lépték:
 sorozatszám: GY-05