





**TÜZ
KP** Tűzjelző központ, oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.


ÁTJ Tűzjelző telefonos átjelző, oldalfalra szerelve, a padlótól 2,5 m magasan.

 Optikai füstérzékelő, címezhető, a mennyezetre szerelve.

 Kézi jelzésadó, az oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 méter magasságban.


 Mintavevő kamrás légcsatorna érzékelő, optikai füstérzékelővel, a légcsatorna oldalára szerelve.

 Vonali füstérzékelő érzékelő, prizmás, címezhető az oldalfalra szerelve.

 Vonali füstérzékelő érzékelő, prizmás, címezhető az oldalfalra szerelve.


SC6 Vezérlő modul, 6 felügyelt kimenettel, oldalfalra szerelve.


CR6 Vezérlő modul, 6 programozható relé kimenettel, oldalfalra szerelve.


 Tűzjelző hangjelző, beltéri kivitel, az oldalfalra szerelve, a mennyezet alatt 20 cm-re, vagy a padlótól 3 m magasan.

**BEH
KP** Behatolásjelző központ, az oldalfalra szerelve, a padlótól 2,5 méter magasan.


BÖV Behatolásjelző rendszer bővítő modul, az oldalfalra szerelve, a padlótól 2,5 méter magasan.


 Behatolásjelző központ kezelő, LCD kijelzős kivitel, padlótól 1,5 méter magasan szerelve.


 Passzív infra mozgásérzékelő, az oldalfalra szerelve, a padlótól 2,2 méter magasan.

 Reed nyitásérzékelő, az ajtóra, és a tokra szerelve.


**MOZG
WC,KP** Mozgássérült WC jelző központ, négyvezetékes BUS rendszerű, a falra szerelve a padlótól 1,5 méter magasan.


 Nővérhívó gomb az oldalfalra szerelve, a padlótól 0,8 méter magasan, 2 méteres láncos húzókapcsolóval olyan pozícióban, hogy a helyiségből bárhonnán elérhető legyen.


 Nyugtázó gomb az oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 m magasan, a tok mellett 0,3 méterre.


 Vészjelző lámpa az ajtó fölé szerelve, a tok mellett 0,3 méterre.


**RACK
10U** Struktúrált hálózati rendező szekrény, padlóra állítva,


 Szimpla RJ45 informatikai aljzat, az oldalfalba süllyesztve szerelve, a mennyezet alatt 10 cm-re, az erősáramú szerelvényekkel sorolva.

 Informatikai aljzat dupla RJ45, az oldalfalba süllyesztve, az erősáramú szerelvényekkel sorolva szerelve.

 Informatikai aljzat szimpla RJ45, WIFI részére


 TV antenna aljzat, az oldalfalba süllyesztve, az erősáramú szerelvényekkel sorolva, a padlótól 2,4 méter magasan szerelve.

 Fali kábelkivezető doboz Müdn150, a padlósíktól 40 cm magasan dupla RJ45


 Húzóakna, zárható fedéllel gyengeáramú kábeleknek, mérete: 80*80*100cm (szél*hossz*mély)


**KIH
KP** Hangosítási hálózat központja 100V-os rendszer

 Beltéri oldalfalra szerelhető hangoszlop, 100V/25W,

 Kültéri oldalfalra szerelhető hangszóró, meglévő

MUX Video multiplexer és digitális rögzítő

 Beltéri színes dome videó kamera

 Kamera kültéri házban

———— "a" jelű: tűzjelző BUS, ill. hurok kábel: JB-Y/St/Y 1*2*1 mm.

— "b" jelű: tűzjelző jelző kábel: JB-H/St/H 2*1,5 mm, E60,

- - - - - "c" jelű: struktúrált kábel: U/UTP4*2*0,6 Cat.6,

"c1" jelű: optikai kábel: Fo 8*50/125mm Multimódusú,

"c2" jelű: telefon gerinc kábel: J-Y(St)Y40*2*0,5mm,

- - - - - "d" jelű: kamera rendszer kábel: U/UTP4*2*0,6 Cat.6,

— — — — — "e" jelű: TV antenna koax kábel: RG6/U/MIL "thrishield"

— — — — — "h" jelű: hangosítási kábel: MT2*1,5 mm,

— o — o — o — o Gyengeáramú aljzatban vezetett nyomvonal

— — — — — Gyengeáramú nyomvonal a födémen vezetve

±0,00 = +127,27 mBf	
	
Triskell Épülettervező Kft. 1034 Budapest, Kecse u. 25.	
Telefon: 06-1-388-17-07 Fax: 06-1-388-23-80 www.triskellkft.hu	
létesítmény: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54	
felelős építész tervező:	É1-13-0316/03
TURI ATTILA	
építész tervező:	
TURI GERGŐ	
felelős tartószerkezet tervező:	T 01-11522
JURKIEVICZ TIBOR	
felelős épületgépész tervező:	G-01-12847
SIMÓ GÁBOR	
felelős elektromos tervező:	VT 01-0702
TÓTH ZOLTÁN	
tűzvédelem:	I-232/2011
HORVÁTH LAJOS	
úttervező:	MMK KÉ-K 13-9703
KENÉZ ATTILA	
AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ APARTMANSZÁLLÓ VILLAMOS KIVITELI TERV - GYENGEÁRAM	
rajz megnevezése:	lépték:
Jelmagyarázat	
dátum:	sorszám:
2017. november	GY-JM