



±0,00 = +127,27 mBf

Triskell Építettervező Kft.
1034 Budapest, Kecse u. 25.
Telefon: 06-1-388-17-07
Fax: 06-1-388-23-80
www.triskellkft.hu

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54

felelős tervező:
TURI ATILIA ÉI-13-0316/03

építész tervező:
TURI GERGŐ

felelős tartószerkezet tervező:
JURKIEVICZ TIBOR T01-11522

felelős épületgépészet tervező:
SIMÓ GÁBOR G-01-12847

felelős elektromos tervező:
TÓTH ZOLTÁN VT-01-0702

tűzvédelem:
HORVÁTH LAJOS I-232/2011

űltervező:
KENÉZ ATILIA MMK KÉ-K 13-9703

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ

APARTMANSZÁLLÓ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERV

rajz megnevezése:
**LÉGTECHNIKA
FÖLDSZINT ALAPRAJZ** lépték:
M=1:50

dátum:
2017. október 19. sorozám:
GL-01

Megjegyzés:

Alukasírozású, ásványgyapot hőszigeteléssel kell ellátni a teljes friss levegő és kicobó ágokat a friss levegő vételei/kidobási helytől a légkezelőkhöz, a befűtő légszűrőket, valamint az elszívó légszűrőket. 20mm vastagságban.

Alukasírozású, ásványgyapot hőszigeteléssel kell ellátni a konyhai páraelvezítő légszűrő légszűrőjét 30mm vastagságban.

A (*)-al jelölt elemek helyszíni méretvételek igényelnek!

A légkezelőben keletkező kondenzátum elvezetése szifonon keresztül a csatornahálózatba történik

Minden végpontú gépészeti elem, amely az élményszerveket, illetve falakon megjelenik, a belsőépítészeti és falnézeti építész tervek meghatározott pontos helyre szerelendő!

Jelmagyarázat

szobor

szobor