



Alukasrozású, ásványgyapot hőszigeteléssel kell ellátni a teljes friss levegő és kiadóó egységek a friss levegő vételei/kidobási helyét a légtisztítók, a befűvő légtartályokat, valamint az elsővő légtartályokat, 20mm vastagságban. Alukasrozású, ásványgyapot hőszigeteléssel kell ellátni a konyhai páralevegő légtelítő légtartályját 30mm vastagságban. A (*)-al jelölt elemek helyszíni méretvételei igényelnek! A légtisztítóban keletkező kondenzátum elvezetése szifonokon keresztül a csatornahálózatba történik.

Minden végponti gépezeti elem, amely az álmennyezetek, illetve falakon megjelenik, a belsepítészeti és falnézeti építész tervek meghatározott pontos helyre szerelendő!

Jelmagyarázat

±0,00 = +127,27 mBf

Triskell Építettervező Kft.
1034 Budapest, Kecse u. 25.
Telefon: 06-1-388-17-07
Fax: 06-1-388-23-80
www.triskellkft.hu

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54

felelős építész tervező:
TURI ATILIA ÉI-13-0316/03

építész tervező:
TURI GERGŐ

felelős tartószerkezet tervező:
JURKIEVICZ TIBOR T01-11522

felelős épületgépész tervező:
SIMÓ GÁBOR G-01-12847

felelős elektromos tervező:
TÓTH ZOLTÁN VT 01-0702

tűzvédelem:
HORVÁTH LAJOS I-232/2011

öltetervész:
KENÉZ ATILIA MMK KÉ.K 13-9703

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ
APARTMANSZÁLLÓ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERV

rajz megnevezése:
3. EMELLET, PADLÁSTÉR ALAPRAJZ

dátum:
2017. október 19.

lépték:
M=1:50

sorszám:
GL-04